

FDV
Forvaltning, drift og vedlikehold

LYNGEN OLJETANK
Glassfiberarmert

Produsent:	LYNGEN PLAST AS
Type:	LYNGEN oljetank
Bruksområde:	BC-Væsker
Materialer:	Aporol M300 TA polyester - Advantex glass ME 3003
Tilkoblinger:	Se tilkoblingstablå på tank
Byggemål:	Se skilt tank
Vedlikehold:	GUP-tanker er vedlikeholdsfrie
Tetthetsprøving:	Før tilbakefylling av masser skal tanken tetthetsprøves med 0,2 bar overtrykk (Luft). Tanken skal stå under trykk i en time for temperaturutjevning. Deretter holdes trykket i en time uten trykkfall.
Kontroll:	Trykktesting 2 år etter nedgraving. Gjelder for tanker over 3200 L. Ordinær førstegangskontroll etter 30 år. Jfr. Forskift om nedgravde oljetanker 97:05
Installasjon:	Iht. installasjonsanvisning for "Tanker i glassfiber umettet polyester " (NS1545)
Godkjenning:	NS 1545 lisens nr. 162
Levetid:	>30 år